

CPR - DECLARACION de PRESTACIONES

N° AT0610CPR (Conformidad UE 305/2011)

1. Código identificación único de producto

AT410A	Advantronic Systems, S.L.
AT430A	Advantronic Systems, S.L.
AT420A	Advantronic Systems, S.L.

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según lo requerido en el artículo 11(4):

AT410A – Detector óptico de humos analógico direccionable con aislador de cortocircuito
AT430A – Detector multicriterio analógico direccionable con aislador de cortocircuito
AT420A – Detector de calor clase P analógico direccionable con aislador de cortocircuito

3. Uso previsto o usos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:

Para usar en sistemas compatibles de detección y alarma de incendios

4. Nombre, nombre comercial o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11(5):

ARGUS SECURITY Srl
Via del Canneto 14
Valle delle Noghere
34015 Muggia - Trieste – Italy
info@argussecurity.it www.argussecurity.it

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubre las tareas especificadas en el artículo 12(2):

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de rendimiento del producto de construcción según lo establecido en Anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relative a un productode construcción cubierto por la norma armonizada:

AT430A – AT420A: EN 54-5:2000+A1:2002
AT410A – AT430A: EN 54-7:2000+ A1:2002+A2:2006
AT430A: CEA 4021:2003

Bre Global Ireland, N.B. No. 2831, realiza la inspección inicial necesaria de la planta de fabricación y el control de producción de la fábrica junto con la vigilancia continua en curso y emitió el certificado que confirma la constancia de la conformidad del control de producción de la fábrica

Referencia producto	Número CPR
AT410A	2831-CPR-F0628
AT430A	2831-CPR-F0629
AT420A	2831-CPR-F0630

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

N/A

9. Prestaciones declaradas:

CARACTERISTICAS ESENCIALES	CLAUSULA APLICABLE	PRESTACION	NORMA ARMONIZADA
Condiciones nominales de activación / sensibilidad, retraso de respuesta (tiempo de respuesta) y prestaciones en condiciones de incendio	4.2, 4.3, 5.2 to 5.6, 5.8, 6.2 (Suffix R)	PASA	EN 54-5:2000+A1:2002
Fiabilidad operativa	4.4 a 4.11	PASA	
Tolerancia a tensión de alimentación	5.7	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura	5.9, 5.10	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones	5.14 a 5.17	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad	5.11, 5.12	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión	5.13	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica	5.18	PASA	

Condiciones nominales de activación / sensibilidad, retraso de respuesta (tiempo de respuesta) y prestaciones en condiciones de incendio	4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18	PASA	EN 54-7:2000+ A1:2002+A2:2006
Fiabilidad operativa	4.2 a 4.7, 4.9 a 4.11	PASA	
Tolerancia a tensión de alimentación	5.5	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura	5.8, 5.9	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones	5.13 a 5.16	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad	5.10, 5.11	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión	5.12	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica	5.17	PASA	


CARACTERISTICAS ESENCIALES	CLAUSULA APLICABLE	PRESTACION	NORMA ARMONIZADA
Prestaciones de parámetros bajo condiciones de fuego	5.2	PASA	EN 54-17:2005
Fiabilidad operativa	4	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura	5.4, 5.5	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones	5.9 to 5.12	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad	5.6, 5.7	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión	5.8	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica	5.3, 5.13	PASA	

10. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con la declaración de prestaciones declarada en el punto 9. Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Andrés Martínez – General Manager – Advantronic Systems SL, Tres Cantos – Madrid - España

Tres Cantos, 15 Nov 2019



Andrés Martínez
General Manager