

# **CPR - DECLARACION de PRESTACIONES**

**N° VE0823CPR (Conformidad UE 305/2011)**

1. Código identificación único de producto

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>AV114AL</b> | <b>Advantronic Systems, S.L.</b> |
| <b>AV115AL</b> | <b>Advantronic Systems, S.L.</b> |
| <b>AV116AL</b> | <b>Advantronic Systems, S.L.</b> |
| <b>AV117AL</b> | <b>Advantronic Systems, S.L.</b> |
| <b>AV118AL</b> | <b>Advantronic Systems, S.L.</b> |
| <b>AV124AL</b> | <b>Advantronic Systems, S.L.</b> |
| <b>AV125AL</b> | <b>Advantronic Systems, S.L.</b> |
| <b>AV126AL</b> | <b>Advantronic Systems, S.L.</b> |
| <b>AV127AL</b> | <b>Advantronic Systems, S.L.</b> |
| <b>AV128AL</b> | <b>Advantronic Systems, S.L.</b> |

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según lo requerido en el artículo 11(4):

**AV114AL – Módulo de entrada con aislador de cortocircuito**  
**AV115AL – Módulo de salida con aislador de cortocircuito**  
**AV116AL – Módulo de salida con aislador de cortocircuito**  
**AV117AL – Módulo de entrada y salida con aislador de cortocircuito**  
**AV118AL – Módulo de entrada y salida con aislador de cortocircuito**  
**AV124AL – Módulo de entrada con aislador de cortocircuito**  
**AV125AL – Módulo de salida con aislador de cortocircuito**  
**AV126AL – Módulo de salida con aislador de cortocircuito**  
**AV127AL – Módulo de entrada y salida con aislador de cortocircuito**  
**AV128AL – Módulo de entrada y salida con aislador de cortocircuito**

3. Uso previsto o usos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:

**Para usar en sistemas compatibles de detección y alarma de incendios**

4. Nombre, nombre comercial o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11(5):

**ARGUS SECURITY Srl**  
**Via del Canneto 14**  
**Valle delle Noghère**  
**34015 Muggia - Trieste – Italy**  
**info@argussecurity.it      [www.argussecurity.it](http://www.argussecurity.it)**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubre las tareas especificadas en el artículo 12(2):

**N/A**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de rendimiento del producto de construcción según lo establecido en Anexo V:

**Sistema 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada:

**EN 54-17: 2005**  
**EN 54-18: 2005**

**BSI Product Service, N.B. No. 0086, realiza la inspección inicial necesaria de la planta de fabricación y el control de producción de la fábrica junto con la vigilancia continua en curso y emitió el certificado que confirma la constancia de la conformidad del control de producción de la fábrica**

Número CPR  
0086-CPR-533485

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

**N/A**

9. Prestaciones declaradas:

| CARACTERISTICAS ESENCIALES                                                                     | CLAUSULA APLICABLE | PRESTACION | NORMA ARMONIZADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| Prestaciones de parámetros bajo condiciones de fuego.                                          | 5.2                | PASS       | EN 54-17:2005    |
| Fiabilidad operativa                                                                           | 4                  | PASS       |                  |
| Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura | 5.4, 5.5           | PASS       |                  |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones                        | 5.9 to 5.12        | PASS       |                  |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad                             | 5.6, 5.7           | PASS       |                  |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión                           | 5.8                | PASS       |                  |
|                                                                                                |                    |            |                  |

| CARACTERISTICAS ESENCIALES                                                                                                               | CLAUSULA APLICABLE | PRESTACION | NORMA ARMONIZADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| Condiciones nominales de activación / sensibilidad, retraso de respuesta (tiempo de respuesta) y prestaciones en condiciones de incendio | 5..1.4, 5.2        | PASA       | EN 54-18:2005    |
| Fiabilidad operativa                                                                                                                     | 5.1.4              | PASA       |                  |
|                                                                                                                                          |                    |            |                  |
| Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura                                           | 5.3, 5.4           | PASA       |                  |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones                                                                  | 5.8 a 5.11         | PASA       |                  |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad                                                                       | 5.5, 5.6           | PASA       |                  |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión                                                                     | 5.7                | PASA       |                  |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica                                                                          | 5.2, 5.12          | PASA       |                  |

10. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con la declaración de prestaciones declarada en el punto 9. Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Andrés Martínez – General Manager – Advantronic Systems SL, Tres Cantos – Madrid - España

Tres Cantos, 15 Nov 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrés Martínez', is written over a horizontal line.

**Andrés Martínez**  
General Manager