

CPR - DECLARACION de PRESTACIONES

N° AT0410CPR (Conformidad EU 305/2011)

1. Código identificación único de producto:

AV411AL Advantronic Systems SL

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según lo requerido en el artículo 11(4):

AV411AL – Pulsador manual con aislador de cortocircuito integrado

3. Uso previsto o usos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:

Para usar en sistemas compatibles de detección y alarma de incendios

4. Nombre, nombre comercial o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11(5):

ADVANTRONIC SYSTEMS SL
C/ Yunque, 9 Nave B1
28760 – Tres Cantos – Madrid - Spain
advantronic@advantronic.es www.advantronic.es

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubre las tareas especificadas en el artículo 12(2):

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de rendimiento del producto de construcción según lo establecido en Anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada:

EN 54-11: 2001 + A1:2005
EN 54-17: 2005

Bre Global Ireland, N.B. No. 2831, realiza la inspección inicial necesaria de la planta de fabricación y el control de producción de la fábrica junto con la vigilancia continua en curso y emitió el certificado que confirma la constancia de la conformidad del control de producción de la fábrica

Referencia de Producto

Número CPR

AV411AL

2831-CPR-F4473

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

N/A

9. Prestaciones declaradas:

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	CLOSE APPLICABLE	PERFORMANCE	HARMONISED STANDARD
Nominal activation conditions/sensitivity and performance under fire condition	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3	PASS	EN 54-11:2001 + A1:2005
Operational reliability	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5	PASS	
Durability of operational reliability, temperature resistance	5.7, 5.9	PASS	
Durability of operational reliability, vibration resistance	5.14 to 5.17	PASS	
Durability of operational reliability, humidity resistance	5.10, 5.12	PASS	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	5.11, 5.13	PASS	
Durability of operational reliability, electrical stability	5.6, 5.18	PASS	

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	CLOSE APPLICABLE	PERFORMANCE	HARMONISED STANDARD
Performance parameters under fire conditions	5.2	PASS	EN 54-17:2005
Operational reliability	4	PASS	
Durability of operational reliability, temperature resistance	5.4, 5.5	PASS	
Durability of operational reliability, vibration resistance	5.9 to 5.12	PASS	
Durability of operational reliability, humidity resistance	5.6, 5.7	PASS	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	5.8	PASS	
Durability of operational reliability, electrical stability	5.3, 5.13	PASS	

10. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con la declaración de prestaciones declarada en el punto 9. Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por

Andrés Martínez – General Manager – Advantronic Systems SL, Tres Cantos – Madrid - Spain

Tres Cantos, 15 octubre 2020



Andrés Martínez
General Manager