

# CPR- DECLARACION de PRESTACIONES

Nº BS0110CPR (Conformity EU 305/2011)

1. Código identificación único de producto:

**AV412AL  
SAB412**

**Advantronic Systems, SL  
Advantronic Systems, SL**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según lo requerido en el artículo 11(4):

**AV412AL: Sirena base inteligente con base Altair - Tipo A (interior)  
SAB412: Sirena base esclava con base Altair - Tipo A (interior)**

3. Uso previsto o usos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:

**Para usar en sistemas compatibles de detección y alarma de incendios**

4. Nombre, nombre comercial o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11(5):

**ADVANTRONIC SYSTEMS, SL  
C/Yunque, 9 Nave B1  
28760 – Tres Cantos – Madrid - Spain  
advantronic@advantronic.es [www.advantronic.es](http://www.advantronic.es)**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubre las tareas especificadas en el artículo 12(2):

**N/A**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de rendimiento del producto de construcción según lo establecido en Anexo V:

**System 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relative a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada:

**EN 54-3: 2001 + A1:2002 + A2:2006**

**IMQ S.p.A., N.B. No. 0051, realiza la inspección inicial necesaria de la planta de fabricación y el control de producción de la fábrica junto con la vigilancia continua en curso y emitió el certificado que confirma la constancia de la conformidad del control de producción de la fábrica**

**AV412AL/ SAB412**

**0051-CPR-01241**

8. En caso de declaración de prestaciones relative a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

**N/A**

9. Prestaciones declaradas:

| CARACTERISTICAS ESENCIALES | CLAUSULA APLICABLE | PRESTACION | NORMA ARMONIZADA STANDARD |
|----------------------------|--------------------|------------|---------------------------|
|----------------------------|--------------------|------------|---------------------------|

|                                                                                                |                    |      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------|
| Prestaciones en condiciones de incendio                                                        | 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 | PASA | EN 54-3: 2001 + A1:2002; + A2:2006 |
| Fiabilidad operativa                                                                           | 4.4, 4.5, 4.6, 5.4 | PASA |                                    |
| Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura | 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 | PASA |                                    |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones                        | 5.8, 5.9           | PASA |                                    |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión                           | 5.11               | PASA |                                    |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones                        | 5.12 to 5.15       | PASA |                                    |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica                                | 5.16               | PASA |                                    |
| Durabilidad de la fiabilidad operativa, resistencia a la penetración                           | 5.17               | PASA |                                    |

10. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con la declaración de prestaciones declarada en el punto 9. Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Andrés Martínez – General Manager – Advantronic Systems SL, Tres Cantos – Madrid – Spain

Tres Cantos, 27 Enero 2021

**Andrés Martínez**  
General Manager