



CPR - DECLARACION de PRESTACIONES

Nº TU0210CPR (Conformity EU 305/2011)

1. Código identificación único de producto

**ATW530A
ATW530AN**

**Hyfire Iberia, S.L.
Hyfire Iberia, S.L.**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según lo requerido en el artículo 11(4):

ATW530A – DETECTOR MULTICRITERIO VIA RADIO BIDIRECCIONAL DIRECCIONABLE CON SENSIBILIDAD VARIABLE

Rango de frecuencia de funcionamiento: 868 MHz; 916 MHz

ATW530AN – DETECTOR MULTICRITERIO VIA RADIO BIDIRECCIONAL DIRECCIONABLE CON SENSIBILIDAD VARIABLE (VERSION NEGRA)

Rango de frecuencia de funcionamiento: 868 MHz; 916 MHz

3. Uso previsto o usos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:

Para usar en sistemas compatibles de detección y alarma de incendios

4. Nombre, nombre comercial o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11(5):

**HYFIRE IBERIA, S.L.
C/ Yunque, 9 Nave B1
28760 – Tres Cantos – Madrid - España
info@hyfirewireless.es www.hyfirewireless.com**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubre las tareas especificadas en el artículo 12(2):

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de rendimiento del producto de construcción según lo establecido en Anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relative a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada:

**EN 54-5:2017 + A1:2018
EN 54-7:2018
EN 54-25:2008 + AC :2012**

IMQ S.p.A., N.B. No. 0051, realiza la inspección inicial necesaria de la planta de fabricación y el control de producción de la fábrica junto con la vigilancia continua en curso y emitió el certificado que confirma la constancia de la conformidad del control de producción de la fábrica

Referencia producto
ATW530A
ATW530AN

Número CPR
0051-CPR-2355
0051-CPR-2355

8. En caso de declaración de prestaciones relative a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

N/A

9. Prestaciones declaradas:

DoP AT0210

CARACTERISTICAS ESENCIALES	CLAUSULA APLICABLE	PRESTACION	NORMA ARMONIZADA
Condiciones nominales de activación / sensibilidad, retraso de respuesta (tiempo de respuesta) y prestaciones en condiciones de incendio	4.2, 4.3, 5.2 to 5.6, 5.8, 6.2 (Suffix R)	PASA	EN 54-5:2017 + A1:2018
Fiabilidad operativa	4.4 a 4.11	PASA	
Tolerancia a tensión de alimentación	5.7	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura	5.9, 5.10	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones	5.14 to 5.17	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad	5.11, 5.12	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión	5.13	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica	5.18	PASA	

CARACTERISTICAS ESENCIALES	CLAUSULA APLICABLE	PRESTACION	NORMA ARMONIZADA
Condiciones nominales de activación / sensibilidad, retraso de respuesta (tiempo de respuesta) y prestaciones en condiciones de incendio	4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18	PASA	EN 54-7:2018
Fiabilidad operativa	4.2 a 4.7, 4.9 a 4.11	PASA	
Tolerancia al voltaje de alimentación	5.5	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura	5.8, 5.9	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones	5.13 a 5.16	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad	5.10, 5.11	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión	5.12	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica	5.17	PASA	

CARACTERISTICAS ESENCIALES	CLAUSULA APLICABLE	PRESTACION	NORMA ARMONIZADA
Prestaciones en condiciones de incendio	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7	PASA	EN 54-25:2008 + AC:2012
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta al fuego)	8.2.3, 8.2.6	PASA	
Fiabilidad operativa	4.2.1, 4.2.3 to 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones	8.3.16, 8.3.17 to 8.3.19	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad	8.3.13, 8.3.14	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión	8.3.15	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica	8.3.20	PASA	

10. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con la declaración de prestaciones declarada en el punto 9. Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Andrés Martínez – General Manager – HYFIRE IBERIA, S.L., Tres Cantos – Madrid - España

Tres Cantos, 24 Noviembre 2025



Andrés Martínez
General Manager