



# CPR - DECLARACION de PRESTACIONES

Nº TU0610CPR (Conformity EU 305/2011)

1. Código identificación único de producto

**AVW515AL + CWS100**

**Hyfire Iberia, S.L.**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según lo requerido en el artículo 11(4):

**AVW515AL + CWS100**

**SIRENA DE PARED TIPO B**

Rango de frecuencia de funcionamiento: 868 MHz; 916 MHz

3. Uso previsto o usos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:

**Para usar en sistemas compatibles de detección y alarma de incendios**

4. Nombre, nombre comercial o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11(5):

**HYFIRE IBERIA, S.L.**

**C/ Yunque, 9 Nave B1**

**28760 – Tres Cantos – Madrid - España**

**info@hyfirewireless.es**

**www.hyfirewireless.com**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubre las tareas especificadas en el artículo 12(2):

**N/A**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de rendimiento del producto de construcción según lo establecido en Anexo V:

**Sistema 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relative a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada:

**EN 54-3: 2001 + A1:2002 + A2:2006**

**EN 54-25: 2008 + AC:2012**

**IMQ S.p.A., N.B. No. 0051, realiza la inspección inicial necesaria de la planta de fabricación y el control de producción de la fábrica junto con la vigilancia continua en curso y emitió el certificado que confirma la constancia de la conformidad del control de producción de la fábrica**

**AVW515AL + CWS100**

**0051 – CPR – 2363**

8. En caso de declaración de prestaciones relative a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

**N/A**

9. Prestaciones declaradas:

| CARACTERISTICAS ESENCIALES              | CLAUSULA APLICABLE | PRESTACION | NORMA ARMONIZADA |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| Prestaciones en condiciones de incendio | 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 | PASA       |                  |
| Fiabilidad operativa                    | 4.4, 4.5, 4.6, 5.4 | PASA       |                  |

Pag.1

|                                                                                                |                    |      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------|
| Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura | 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 | PASA | EN 54-3: 2001 + A1:2002; + A2:2006 |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad                             | 5.8, 5.9           | PASA |                                    |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión                           | 5.11               | PASA |                                    |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones                        | 5.12 a 5.15        | PASA |                                    |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica                                | 5.16               |      |                                    |
| Durabilidad de la fiabilidad operativa, resistencia a la penetración de agentes externos       | 5.17               | PASA |                                    |

| CARACTERISTICAS ESENCIALES                                                                     | CLAUSULA APLICABLE                                                                                                       | PRESTACION | NORMA ARMONIZADA        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Prestaciones en condiciones de incendio                                                        | 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7                                                                                                   | PASA       | EN 54-25:2008 + AC:2012 |
| Retardo de respuesta (tiempo de respuesta al fuego)                                            | 8.2.3, 8.2.6                                                                                                             | PASA       |                         |
| Fiabilidad operativa                                                                           | 4.2.1, 4.2.3 a 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6 | PASA       |                         |
| Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura | 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11                                                                                                    | PASA       |                         |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones                        | 8.3.16, 8.3.17 a 8.3.19                                                                                                  | PASA       |                         |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad                             | 8.3.13, 8.3.14                                                                                                           | PASA       |                         |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión                           | 8.3.15                                                                                                                   | PASA       |                         |
| Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica                                | 8.3.20                                                                                                                   | PASA       |                         |

10. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con la declaración de prestaciones declarada en el punto 9. Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Andrés Martínez – General Manager – HYFIRE IBERIA, S.L., Tres Cantos – Madrid - España

Tres Cantos, 24 Noviembre 2025

DoP AT0210



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrés Martínez", written over a horizontal line.

**Andrés Martínez**  
General Manager