



CPR - DECLARACION de PRESTACIONES

Nº TU1310CPR (Conformity EU 305/2011)

1. Código identificación único de producto

AVW590AL
AVW590ALN

Hyfire Iberia, S.L.
Hyfire Iberia, S.L.

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según lo requerido en el artículo 11(4):

AVW590AL **MÓDULO TRANSLATOR DE CABLE A VIA RADIO**
Rango de frecuencia de funcionamiento: 868 MHz; 916 MHz
AVW590ALN **MÓDULO TRANSLATOR DE CABLE A VIA RADIO (VERSION NEGRA)**
Rango de frecuencia de funcionamiento: 868 MHz; 916 MHz

3. Uso previsto o usos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:

Para usar en sistemas compatibles de detección y alarma de incendios

4. Nombre, nombre comercial o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11(5):

HYFIRE IBERIA, S.L.
C/ Yunque, 9 Nave B1
28760 – Tres Cantos – Madrid - España
info@hyfirewireless.es **www.hyfirewireless.com**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubre las tareas especificadas en el artículo 12(2):

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de rendimiento del producto de construcción según lo establecido en Anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relative a un producto de construcción cubierto por la norma armonizada:

EN 54-17: 2005
EN 54-18: 2005
EN 54-25: 2008 + AC:2012

IMQ S.p.A., N.B. No. 0051, realiza la inspección inicial necesaria de la planta de fabricación y el control de producción de la fábrica junto con la vigilancia continua en curso y emitió el certificado que confirma la constancia de la conformidad del control de producción de la fábrica

AVW590AL
AVW590ALN

0051-CPR-2362
0051-CPR-2362

8. En caso de declaración de prestaciones relative a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

N/A

9. Prestaciones declaradas:

CARACTERISTICAS ESENCIALES	CLAUSULA APLICABLE	PRESTACION	NORMA ARMONIZADA
Prestaciones en condiciones de incendio	5.2	PASA	EN 54-17:2005
Fiabilidad operativa	4	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura	5.4, 5.5	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones	5.9 to 5.12	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad	5.6, 5.7	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión	5.8	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica	5.3, 5.13	PASA	

CARACTERISTICAS ESENCIALES	CLAUSULA APLICABLE	PRESTACION	NORMA ARMONIZADA
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta al fuego)	5.2	PASA	EN 54-18:2005
Prestaciones en condiciones de incendio	5.1.4	PASA	
Fiabilidad operativa	5.1.4	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura	5.3, 5.4	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones	5.8 to 5.11	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad	5.5, 5.6	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión	5.7	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica	5.2, 5.12	PASA	

CARACTERISTICAS ESENCIALES	CLAUSULA APLICABLE	PRESTACION	NORMA ARMONIZADA
Prestaciones en condiciones de incendio	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7	PASA	
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta al fuego)	8.2.3, 8.2.6	PASA	


Fiabilidad operativa	4.2.1, 4.2.3 a 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6	PASA	EN 54-25:2008 + AC:2012
Durabilidad de la fiabilidad operativa y retraso de la respuesta; resistencia a la temperatura	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a las vibraciones	8.3.16, 8.3.17 a 8.3.19	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad	8.3.13, 8.3.14	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión	8.3.15	PASA	
Durabilidad de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica	8.3.20	PASA	

10. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con la declaración de prestaciones declarada en el punto 9. Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Andrés Martínez – General Manager – HYFIRE IBERIA, S.L., Tres Cantos – Madrid - España

Tres Cantos, 24 Noviembre 2025



Andrés Martínez
General Manager